

ООО "Усадьба"

ГУП МО «Мособлгаз» имеет техническую возможность подачи природного газа котельной с установкой 1-го котла «Vitoplex 100», мощностью 550 кВт и 1-го котла «Vitoplex 100», мощностью 682 кВт, для теплоснабжения 3-х этажного торгово-административного комплекса, по адресу: Коломенский район, д. Солосцово в объеме 0,08622 тыс.тут в год по действующим газопроводам.

Подача газа возможна с выходных сетей ГРС «Коломна».

Условия подключения к действующим газопроводам будут изложены в технических условиях.

Технические условия на газификацию будут выданы после согласования топливного режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок» и выделения дополнительных объемов газа.

Срок действия данного заключения – 2 года.

Заместитель Генерального директора-
Главный инженер

Е.Д. Шумейко

Технические условия для присоединения № 1220 - 16/14 от 27.04.2012 г.
(действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: ООО «Усадьба»

Объект газификации: 54-е 3-х этажных многоквартирных жилых домов (всего 1376 квартир) с поквартирной установкой котлов «Vitopend 100-W» с закрытой камерой сгорания, мощностью 26,7 кВт каждый и газовых плит по адресу: Коломенский район, д. Солосцово

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): Газопровод высокого давления P=0,6 МПа D=250 мм, газопровод ГРС Коломна- Карасевский керамический завод»

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29.

013893

Условия и порядок газификации домов коллективной застройки, жилых многоквартирных домов с применением поквартирного газоиспользующего оборудования

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. К согласованию рабочих чертежей представить разработанную схему газоснабжения всего поселка в соответствии с документом территориального планирования, с указанием диаметров распределительных газопроводов по улицам.
5. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
6. Газооборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод.ст.
7. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Коломнаежрайгаз» извещение о начале таких работ.
8. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
9. Настоящие технические условия для присоединения, выданные ГУП МО «Мособлгаз» составлены в 3-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для Заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Коломнаежрайгаз».

Прочие условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Коломнаежрайгаз».
2. Минимальное зафиксированное давление в газопровод-источнике составляет 0,45 МПа.
3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальному жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
4. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз».

Заместитель Генерального
Директора - Главный инженер



Е.Д. Шумейко
(И.О.Ф.)

Начальник Технического отдела

Т.Н. Овчинникова
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

08.08.2018

Сайфертис Н.И.
(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

08.08.2018

Сайфертис Н.И.
(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)